0004-Pessano C.B.

piezometro ASL
132,1

0017-Pessano C.B.
130,1

0005-Pessano C.B.

129

pozzetti
parcheggio metropolitana

0008 - via Boito
129,4

0025

0048

0018
128

0003 - via Roma
127,3

0021

0026

0106

0030

0002 - via Manzoni
126,7

0049 - via Molino Vecchio

0004 - via Buonarroti
126,1

0001
via Buonarroti

0039 - via Mattei
125

0005

0006

0014

0001 - Gessate

0011
123,5

0054

132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
121
120
119

COMUNE DI GORGONZOLA
PROVINCIA DI MILANO

PGT

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Sindaco — Walter Baldi
Assessore Sviluppo del Territorio — Renato Cattaneo
Dirigente Settore Gestione e Pianificazione urbanistica — Lorenzo Sparago
Direttore scientifico — Luigi Mazza

Consulenti di settore

dott. geol. Domenico D'Alessio
dott. geol. Anna M. Gentilini

rea
ricerche ecologiche applicate

Adozione DDC 30 del 24/03/11
Approvazione DDC 61 25/07/11, DDC 62 26/07/11, DDC 63 28/07/11

TAV. 5

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA

D.G.R. 8/7374 28/05/2008

ACQUE SOTTERRANEE

gennaio 2010
agg. giugno 2010
agg. febbraio 2011
agg. ottobre 2011
a seguito recepimento osservazioni Prov. MI e privati

scala 1:5.000

PUNTI DI CAPTAZIONE IDRICA

pubblici	privati	
●	●	pozzi attivi
◎	◎	pozzi abbandonati
	⁂	pozzi cementati
	■	altri pozzi
▲		piezometro
	◆	punto di controllo della falda (falda subaffiorante)

0008 - via Boito — codice pozzo SIF Provincia di Milano; non sono riportate le cifre identificative della Provincia (015) e del Comune (108 per Gorgonzola)

126,1 — quota piezometrica

fascia di rispetto di 200 m delle captazioni idropotabili

proposta di nuova fascia di rispetto delimitata con criterio temporale

123 — linee isopiezometriche con quota in metri s.l.m.

direzione di flusso della falda

SOGGIACENZA (distanza in metri tra la superficie topografica e la falda) riferita al periodo di massima escursione media della falda - misure 15/09/2009

maggiore di 9 m dal piano campagna

tra 9 e 6 m dal piano campagna

tra 3 e 6 m dal piano campagna

minore di 3 m dal piano campagna

linee di isosoggiacenza con equidistanza 1 m

testa di fontanile. Soggiacenza puntuale < 3 m